

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

500/TD/15

Vyřizuje:

Blanka Vlčková

Tel./mob.:

469669934/603899804

E-mail:

blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 23. 7. 2015

HEARTWAY spol. s r.o.

Petr Kuchta

Slavníkova 9/2357

169 00 Praha 6

Věc: Chrudim – stanovisko ke studii lokality Z 74

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Předložený záměr řeší výstavbu rodinných domů včetně napojení na vodovodní a kanalizační řad.

Napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je možné při splnění následujících podmínek:

- Napojení celé lokality je možné na vodovodní řad PVC 90 mm a kanalizační řad PVC 300 mm v ulici Vaňkova u č.p. 1355 a 1360 na p.p.č. 1070/1 k.ú. Chrudim.
- Vodovodní instalace zásobovaná z veřejného vodovodu se nesmí fyzicky propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody (např. ze studny).
- Nejpozději při zprovoznění plánované stavby je nutné ctít ustanovení týkající se provozování vodohospodářských sítí, a to § 8 odstavec 3), zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s.
- V místě napojení na vodovod bude osazeno sekční šoupě.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede pracovník VS Chrudim, a.s. – pan Sýkora 603899831.
- V případě, že stávající sítě procházejí přes stavební parcely plánované lokality, požadujeme jejich přeložku.

Pokud máte zájem o informace ohledně digitálních dat vodohospodářských sítí provozovaných VS Chrudim, a.s., obraťte se prosím na uvedený kontakt (pavol.lomnický@vschrudim.cz). Příslušný pracovník Vám na základě tohoto vyjádření poskytne bližší informace.

- Při souběhu a křížení plánovaných staveb s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
 2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 3. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 4. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.

Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření. Případná kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**



Ing. Václav Kloboučník
vedoucí technického oddělení

Přílohy: informativní zakres sítí
Provoz: Chrudim

