

Petr Kuchta

Jednatel

Heartway s.r.o., Slavníkova 2357/9 169 00 Praha 6

Věc: Vyjádření Technických služeb Chrudim 2000 spol. sr.o. k „Územní studie lokality Z 74 Skřivánek“

Na základě Vašeho požadavku k vyjádření ke studii Z 74 Skřivánek Vám sdělujeme toto stanovisko:

Při zpracování studie a následného projektu, který bude řešit především bytovou výstavbu, je nutné počítat s doplňky, které budou v požadavcích na projektovou dokumentaci.

a) veřejné osvětlení

Projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení konzultovat s TS Chrudim. Jedná se o připojovací body a jejich umístění, typy svítidel, typy stožárů, světelný projekt – dle třídy komunikace.

b) Veřejné komunikace

Pochůzkové komunikace pro pěší řešit dle stávajících norem s tím, že minimální šířka této komunikace pro pěší musí být v šířce 2 m z hlediska zimní údržby. Ideální stav 2,5 m. Komunikace pro vozidla koncipovat tak, aby i při podélném stání činila šířka průjezdné komunikace minimálně 3 m. V rámci budování komunikací počítat s umístěním odpadkových košů cca 150 – 200 m od sebe, s tím, že pokud nebude možné z hlediska dotačních titulů tyto koše umístit na lampy veřejného osvětlení, je nutné zabudovat sloupky na umístění odpadkových košů.

c) Nakládání s komunálními a separovanými odpady

- Komunální odpad pro více bytových jednotek v jednom bloku řešit vybudovaným a odcloněným místem pro postavení kontejnerů pro komunální odpad
- Separovaný odpad je nutné řešit vytvořením a vybudováním odcloněného místa pro kontejnery na separovaný odpad (místo až pro 4 kontejnery) pro maximálně 200 osob na jedno místo v docházkové vzdálenosti cca 150 m.