

Číslo jednací: 018070082658
Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický
Tel.: 469 669 945
Mobil: 603 899 860
E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz
Datum: 12.12.2018

Ing.arch. Chládek Robert
Jižní č.p. 870/2
500 03 Slezské Předměstí

Kostelec u Heřmanova Městce, parc. č. 322, Územní studie Kostelec u Heřm. Městce - lokalita Z2 (zákres sítí - se záměrem rozšíření vodohospodářských sítí)

Investor: Obec Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřmanova Městce, č.p. 64, 53803

Vzhledem k předpokládaným problémům (tlakovým i kapacitním), které by mohly vzniknout rozšířením zástavby rodinných domů v zájmové lokalitě, je nutné provést posouzení tlakových a kapacitních poměrů stávajícího zásobního vodovodního řádu. Ohledně hydrotechnického výpočtu se obraťte na oddělení projekce VS Chrudim, a.s. - Ing. Martin Soudek, Ph.D., tel.: 603 899 805, martin.soudek@vschrudim.cz.

V dotčené lokalitě je plánovaná výstavba kanalizace.

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
 2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 3. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 4. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.
- V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě a zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.
- Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte – Radek Drahý, tel.: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz .

Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, a.s., má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

 **VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
-2-

K. Z. P. S.

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa_O18070082658.pdf
Provoz: Heřmanův Městec