

Číslo jednací:	017070056990
Vyřizuje:	Ing. Pavol Lomnický
Tel.:	469 669 945
Mobil:	603 899 860
E-mail:	pavol.lomnický@vschrudim.cz
Datum:	07.09.2017

ILBprostav s.r.o.
Na Kopci č.p. 316
530 02 Mikulovice

Předhradí u Skutče, parc. č. 614/1, Projekt ZTV: Předhradí lokalita Z3 (zákres sítí - se záměrem napojení domu nebo pozemku na vodohospodářské sítě)

Investor: Denisa Kovářová

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V dotčené lokalitě je plánovaná výstavba vodovodního řadu ze kterého budou napojeny vodovodní řady pro dotčenou lokalitu.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede pracovník VS Chrudim, a.s. – Vladimír Kraus, tel.: 603 899 841, vladimir.kraus@vschrudim.cz.
- V případě, že stávající sítě procházejí přes stavební parcely plánované lokality, požadujeme jejich přeložku.
- Nejpozději při zprovoznění plánované stavby je nutné ctít ustanovení týkající se provozování vodohospodářských sítí, a to § 8 odstavec 3), zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
- V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s.
- Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, budou tyto přípojky zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození.
- V projektové dokumentaci pro výstavbu uvedeného vodovodu požadujeme dodržovat schválený Technický standard vodárenské infrastruktury. Část Technického standardu, která souvisí s projektovaným dílem, poskytne provozovatel infrastruktury na vyžádání.

Při souběhu a křížení plánovaných staveb se stávajícím vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:

1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přecherpací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
3. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.

Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření. Případná kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. před zahájením projektových prací.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**

 **VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
-2-

K. Z. R. S.

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa_O17070056990.pdf
Provoz: Luže