



# Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 14.2.2014

Vaše značka:

Č. j.: CR 012477/2014 OŽP/Ry

Ukl./skart. znak: 246.6/V5

Uloženo pod č.j.:

Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský OŽP/Ry

Tel./fax: 469 657 301/469 657 240

E-mail: [ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz](mailto:ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz)

Počet listů: 1

Počet listů příloh: PD

V Chrudimi dne: 14.03.2014

Ing. arch. Lukáš Pavlík  
Bratřanců Veverkových 396  
530 02 Pardubice

## **Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra“**

MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 14.2.2014 žádost o vyjádření k umístění novostavby Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra na pozemku p.č. 1601/20 v k.ú. Chrudim. Objekt VNC Podhůra bude sloužit jako zařízení pro širokou veřejnost poskytující vzdělávání a zázemí pro návštěvníky rekreačních lesů, objekt bude dále obsahovat provozní část (administrativní zázemí, provozně technické zázemí) a byt správce. Vytápění objektu je navrženo tepelných čerpadlem a elektrokotlem, likvidace odpadních vod formou ČOV se zásakem pro 8-12 EO.

### **K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:**

**Oddělení ekologie prostředí:** Předložená PD neobsahuje bilanci stavebních odpadů.

1. Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě vzniku a budou předány k recyklaci případně odstranění pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Výkopová zemina bude přednostně využita v místě stavby, přebytečná zemina bude předána k recyklaci případně odstranění pouze oprávněné osobě. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která bude nakládat se stavebními odpady v souladu se zákonem o odpadech. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o likvidaci všech stavebních odpadů.

2. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je ČOV pro 8-12 EO zdrojem znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 tohoto zákona. **MěÚ Chrudim, OŽP vydá na základě předložené žádosti k územnímu a stavebnímu řízení závazné stanovisko.** Žádost bude obsahovat technické údaje o ČOV (nejlépe PD), č. pozemků, kde bude umístěna a provozovatele.

Adresa: Městský úřad Chrudim  
Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111  
fax: 469 622 013  
e-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
IČO: 00270 211 104 109 190/0300


**Oddělení vodního hospodářství:** Záměr je z hlediska zájmů chráněných podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, možný. Objekty IO03 ČOV a IO04 likvidace dešťových vod budou vodními díly. Detaily budou řešeny v dalším stupni na základě závěrů hydrogeologického posudku. Objekt IO05 vrty pro tep. čerpadlo je navržen typu země-voda. V tomto případě se bude jednat o obecnou stavbu a vodoprávní úřad bude k této stavbě vydávat souhlas podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona.

**Oddělení přírodního prostředí:** Bez připomínek.

**Ochrana LPF:** Na základě podané žádosti bylo vydáno samostatné závazné stanovisko.

*Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek jednotlivých úseků Odboru ŽP: ekologie prostředí (Ing. B. Mlatečková), vodního hospodářství (Ing. P. Koreček), ochrana přírody (ing. K. Mrózková).*

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**Chrudim**  
odbor životního prostředí

  
**Ing. Ivo Rychnovský**  
vedoucí Odboru životního prostředí