

# MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, telefon: 469 657 111, e-mail: podatelna@chrudim-city.cz

Spisová značka: CR 056456/2014 Kk  
Číslo jednací: CR 061286/2014 OŽP/Kk

V Chrudimi, dne 27.8.2014

Spisový znak/skart. znak a lhůta: 231.2/A5  
ČVE: J/503/4138, M/503/2027

Počet stran/počet příloh: 4/0

Vyřizuje: Ing. Pavel Koreček, tel.: 469 657 334,  
e-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

Dle rozdělovníku

## OZNÁMENÍ

### ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1, zastoupené na základě plné moci Ing.arch. Lukáš Pavlík, IČO 74092065, nar. 4.6.1980, Husova č.p. 199, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

(dále jen „stavebník“) podal dne 6.8.2014 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (dále jen „vypouštění odpadních vod“) a k jinému nakládání s povrchovými a podzemními vodami spočívajícím v odvedení srážkových vod ze zpevněných komunikací a jejich následném zasakování (dále jen „jiné nakládání“) a o stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

**"Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim III - SO 03 - ČOV, SO 04 - Likvidace srážkových vod"**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1601/20 v katastrálním území Chrudim. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

#### Údaje o navrženém vypouštění odpadních vod:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Chrudim
Identifikátor katastrálního území	654299
Název katastrálního území	Chrudim
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1601/20 v katastrálním území Chrudim
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-03-034
Hydrogeologický rajon	6532 Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1073911.39, 648555.98
Druh vypouštěných vod	předčištěné splaškové
Druh recipientu	podzemní voda
Průměrné povolené	0,03 l/s
Maximální povolené	0,16 l/s
Maximální povolené	1,35 m <sup>3</sup> /den
Maximální měsíční povolené	0,041 tis. m <sup>3</sup> /měs.
Roční povolené	0,446 tis. m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365 (366)
Časové omezení platnosti povolení	31.8.2024
Velikost zdroje znečištění v EO	12

**Údaje o navržené jakosti vypouštěných vod**

a) BSK5 Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	40 mg/l
d) N-NH <sub>4</sub> Hodnota 'm'	20 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'	10 mg/l

**Údaje o navrženém jiném nakládání:**

Název kraje	Pardubický
Název obce	Chrudim
Identifikátor katastrálního území	654299
Název katastrálního území	Chrudim
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1601/20 v katastrálním území Chrudim
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-03-034
Hydrogeologický rajon	6532 Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1073911.39, 648555.98

**Údaje o stavbě:**

Název kraje	Pardubický
Název obce	Chrudim
Identifikátor katastrálního území	654299
Název katastrálního území	Chrudim
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1601/20 v katastrálním území Chrudim
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-03-034
Hydrogeologický rajon	6532 Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1073930.18, 648545.93
Název vodního díla	SO 03 - ČOV, SO 04 - Likvidace srážkových vod

**Popis:**Odpadní vody

Odvedení splaškových odpadních vod bude provedeno kanalizací PVC DN 150, která bude napojena do biologického septiku o kapacitě 12 EO a objemu 4 m<sup>3</sup> (bude sloužit jako stupeň předčištění), následně do kořenové ČOV o kapacitě 12 EO a ploše 60 m<sup>2</sup> s následným odtokem do vsakovacího jezírka o ploše 45 m<sup>2</sup> a retenčním objemu 63 m<sup>3</sup>.

Biologický septik

Jedná se o čtyřkomorovou železobetonovou nádrž s plastovou vložkou o rozměrech 3,8 x 2,3 x 2,1 m, vstup do septiku je zajištěn dvěma otvory o průměru 600 x 600 mm. Nádrž bude osazena na základovou desku.

Kořenová čistírna

Jedná se o typ systému s podpovrchovým tokem, bez volné hladiny s horizontálním prouděním. Nádrž čistírny bude nepropustně oddělena od terénu a vytvořena z PVC fólií. Náplň nádrže bude z části štěrkem a z části substrátem tvořeným zeminou, kůrou a dalšími zlehčujícími komponenty. Nádrž bude osazena vhodnými rostlinami. K regulaci výšky hladiny budou sloužit šachty s kolenovými regulátory hladiny.

Srážkové vody

Dešťové vody z komunikací v areálu budou podchyceny uličními vpustmi a následně svedeny areálovou dešťovou kanalizací DN 200 mm do výše uvedeného vsakovacího jezírka. Ostatních zpevněné plochy budou provedeno z co nejpropustnějších materiálů aby docházelo v co největší míře k přirozenému vsaku srážkových vod v místě jejich dopadu. Podél těchto ploch v celé jejich délce budou provedeny vsakovací příkopy o velikosti 1 x 1 m, vyplněné šterkem frakce 16/32 mm a opatřené ochrannou geotextilií. Srážkové vody ze střech objektů budou akumulovány a zpětně využívány pro užitkové účely objektu.

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 115 vodního zákona, § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení.

Dále úřad oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., ostatní dny na základě telefonické domluvy).

Vodoprávní úřad určuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona lhůtu

**10 dní od doručení tohoto oznámení,**

do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

**Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
Chrudim  
odbor životního prostředí

**Ing. Ivo Rychnovský**  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing.arch. Lukáš Pavlík, Husova č.p. 199, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Marta Korbelová, Čs. armády č.p. 522, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

Vlastimil Hrubeš, Čs. armády č.p. 522, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

Pavel Hrubeš, Bezručova č.p. 484, 281 26 Týnec nad Labem

Dotčené orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, Pardubická č.p. 67, 537

16 Chrudim IV – jako orgán ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, 537

01 Chrudim I – jako orgán státní správy lesů

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče,

Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim I -jako orgán státní památkové péče

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory a  
krajské středisko Pardubice, Organizační jednotka Nasavrky, IDDS: dkkdkdj