

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, telefon: 469 657 111, e-mail: podatelna@chrudim-city.cz

Spisová značka: CR 056461/2014 Kk
Číslo jednací: CR 062283/2014 OŽP/Kk - 0099
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 231.6/V5
CVE: S/503/2497
Počet stran/počet příloh: 2/0
Vyřizuje: Ing. Pavel Koreček, tel.: 469 657 334,
e-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

V Chrudimi, dne 29.8.2014

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost, kterou dne 6.8.2014 podalo

Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1, které zastupuje Ing.arch. Lukáš Pavlík, IČO 74092065, nar. 4.6.1980, Husova č.p. 199, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona

v y d á v á s o u h l a s

k činnosti, která může ovlivnit vodní poměry – k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda:

"Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim III - vrty pro tepelné čerpadlo země x voda"

na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Chrudim
Identifikátor katastrálního území	654299
Název katastrálního území	Chrudim
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1601/20 v katastrálním území Chrudim
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-03-034
Hydrogeologický rajon	6532 Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část

Popis:

Jedná se o 4 vrty pro tepelné čerpadlo systém země x voda. Každý vrt bude hloubky 120 m. Do vrtů budou osazeny vertikální kolektory s topným médiem. Vrty jsou navrženy v severní části pozemku ve vzdálenosti 3,5 m od obvodové stěny budovy. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty bude 12 m.

II. Podle § 17 odst. 2 vodního zákona**s t a n o v u j e**

podmínky souhlasu:

1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: do doby vydání příslušných opatření obecným stavebním úřadem, nejdéle však 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska.
2. Práce budou provedeny oprávněnou osobou podle schváleného projektu.
3. Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa).
4. Provedením vrtů nesmí dojít k negativnímu ovlivnění kvality a množství podzemních vod a nesmí být narušen přirozený režim oběhu podzemních vod. Dále nesmí dojít k negativnímu ovlivnění či ohrožení případných okolních zdrojů podzemních vod.
5. Vrty budou vystrojeny a utěsněny (např. bentonitovým těsněním) tak, aby nedošlo k propojení kolektorů podzemních vod a zavlčení kontaminace z povrchu do kolektoru podzemních vod.

Odůvodnění:

Dne 6.8.2014 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. S ohledem na skutečnost, že po vydání tohoto souhlasu bude ze strany obecního stavebního úřadu vedeno řízení, jehož výsledkem bude vydání meritorního rozhodnutí, je tento souhlas vydán v souladu s § 104 odst. 9 vodního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu formou závazného stanoviska.


Dle předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) nedojde zamýšlenými vrtnými pracemi k negativnímu ovlivnění vodního režimu podzemních vod ani kvality podzemních vod.

Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto souhlasu.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí ve věci samé, k jehož vydání je příslušný jiný správní orgán. Proti samotnému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání do navazujícího rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze dále změnit nebo zrušit v přezkumném řízení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor životního prostředí


Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrželi:

Ing.arch. Lukáš Pavlík, Husova č.p. 199, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3