

PŘÍLOHA 1 – SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY REVIZE R01

V návaznosti na vyjádření **TS Chrudim 2000 spol. s.r.o.** je požadavek dodržet podrobné podmínky správce sítě. Připomínky se týkají pouze stavebního objektu SO 401 VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, návrh je v souladu a připomínky jsou uvedeny níže včetně komentáře projektanta VO (originál vyjádření viz Dokladová část):

1. Ve stožárech VO použít stožárové rozvodnice Fulnek SR481-25Z/un, SR461-25Z un

V principu navrženo, podrobný typ nebyl v PD uveden záměrně.

2. Kabely uložit do pískového lože, ne do korugované chráničky

Uložení kabelů je navrženo běžně (terén, chodník) do pískového lože, korugované chráničky navrženy pouze ve vjezdech a v komunikaci.

3. Provést samostatné geodetické zaměření kabelů a nových stožárů

Geodetické zaměření navrženo, viz příloha 08 - výkaz výměr.

V Pardubicích 31.10.2024

VDI Pro... o.
K Botiči 1453/1... eha 10
IČ: 26...

